

**Andelsselskabet Skødshoved
 Vandværk
 Zion 17
 8420 Knebel
 Att.: Søren J. Sørensen**

Rapportnr.: AR-14-CA-00186278-01
Batchnr.: EUDKVE-00186278
Kunde nr.: CA0004558
Modt. dato: 28.05.2014

Analyserapport

Prøvested: Skødshoved Vandværk Vandværket - V20005800 / 4701005800
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning: 28.05.2014 kl. 11:20
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S MLQ
Analyseperiode: 28.05.2014 - 16.06.2014

Prøvemærke: Afgang Vandværk								
Lab prøvenr:	80077266	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)	
			Min.	Max.				
Opfølgning til Lab prøvenr:	80077059					*		
Aromatiske kulbrinter								
Benzen	< 0.02	µg/l		1	0.02	ISO 15680 P&T GC/MS	15	
Toluen	< 0.02	µg/l			0.02	ISO 15680 P&T GC/MS	18	
Ethylbenzen	< 0.02	µg/l			0.02	ISO 15680 P&T GC/MS	19	
o-Xylen	< 0.02	µg/l			0.02	ISO 15680 P&T GC/MS	15	
m+p-Xylen	< 0.02	µg/l			0.02	ISO 15680 P&T GC/MS	15	
Naphthalen	< 0.02	µg/l		2	0.02	ISO 15680 P&T GC/MS	30	


Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Kopi til:

Andelsselskabet Skødshoved Vandværk, Arne Holmlund, Rønnehaven 3, 8520 Lystrup
 Silhorko-Eurowater A/S, Thorbjørn Skanse Hinge, Århusvej 79, 8660 Skanderborg
 Syddjurs Kommune, natur.miljoe@syddjurs.dk, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

16.06.2014

Kundecenter
 Tel 70224256
 Rentvand@eurofins.dk


 Flemming Mønsted Claësson
 Senior Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
 **): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.