

Andelsselskabet Skødshoved  
Vandværk  
Zion 17  
8420 Knebel  
Att.: Søren J. Sørensen

Rapportnr.: AR-14-CA-00196223-01  
Batchnr.: EUDKVE-00196223  
Kunde nr. CA0004558  
Modt. dato: 25.06.2014

## Analyserapport

**Prøvested:** Skødshoved Vandværk Vandværket - V20005800 / 4701005800  
**Prøvetype:** Drikkevand - Opfølgning - Andet  
**Prøveudtagning:** 25.06.2014 kl. 11:35  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S MLQ  
**Analyseperiode:** 25.06.2014 - 04.07.2014

**Prøvemærke:** Afgang Vandværk

Lab prøvenr:	80077371	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Kimtal ved 22 °C	20	CFU/ml		50	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml		5	1	ISO 6222:2002	
<b>Uorganiske forbindelser</b>							
Ammonium	0.12	!	mg/l	0.05	0.006	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrat	3.2		mg/l	50	0.5	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
<b>Metaller</b>							
Arsen (As)	1.0		µg/l	5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Jern (Fe)	< 0.01		mg/l	0.1	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Mangan (Mn)	0.070	!	mg/l	0.02	0.005	SM 3120 ICP/OES	30
<b>Organiske samleparametre</b>							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	1.3		mg/l	4	0.1	DS/EN 1484	12
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 5667-5	


Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

### Kopi til:

Andelsselskabet Skødshoved Vandværk, Arne Holmlund, Rønnehaven 3, 8520 Lystrup  
Silhorko-Eurowater A/S, Thorbjørn Skanse Hinge, Århusvej 79, 8660 Skanderborg  
Syddjurs Kommune, natur.miljoe@syddjurs.dk, Hovedgaden 77, 8410 Rønede

04.07.2014

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk



Kirsten From Andersen  
Senior Kunderådgiver

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.